



N° 294-I



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

J. Verleke

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : *29 11050/02*

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| Aard onderzoek : | AREI 86 | 87 | 88 | 95 | 97 | 270 | 271 | 276 | TT TN IT | Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. | |
| Nature du contrôle : | RGIE | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Tijdelijk : Temporaire : | <input type="radio"/> | Kerninstallatie : Install. Foraine : | <input type="radio"/> | Indienststelling : Mise en service : | <input checked="" type="radio"/> | Uitbreiding : Extension : | <input type="radio"/> | Vernieuwing : Renouvellement : | <input type="radio"/> |
|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|

Plaats van het onderzoek : *41 st. Rockusstraat* *1500 Halle*
Lieu du contrôle :

Eigenaar : *Hemelrijp* Adres :
Propriétaire : *Hemelrijp* Adresse :

Installateur : *B.V.B.A. Elektro Freddy* BTW / TVA : *0445 385 891*

Datum van het onderzoek : *21/11/06* lk. / C.I. :
Date du contrôle : *21/11/06* Inspecteur : *De Smet Kunt*

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. 1^e verdiep.

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Spanning : <i>3 x 230V</i> | Meter / bord verbinding : <i>x v b</i> | Max. beveiliging : <i>SM Max D 40A</i> |
| Tension : | Liaison compteur-tableau : <i>4 x 10</i> | Prot. maximale : |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Aardelektrode : <i>Pennen</i> | Isolatie : <i>54,7</i> Mohm | Aantal verdeelborden : <i>2</i> |
| Electrode de terre : <i>22</i> Ohm | Isolément : | Nombre de tableaux : |

| Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels | | Beschermden kringen - Circuits protégés : <i>14</i> | AREI / RGIE | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| In (A) | Δ In (mA) | | 270 | 276 |
| <i>D 40A 30mA</i> | <i>IV Hoofdlijf → Alle kringen</i> | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <i>D 40A 30mA</i> | <i>IV bijkom. lijf → 9 + 10</i> | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Opmerkingen / Remarques : *(zie keerzijde / voir verso)*

geen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ *tijdelijk* in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~ .
L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ *temporairement* être mise en service ~~rester en service~~ .
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *21/11/2006*
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour directeur technique,
de inspecteur: l'inspecteur:

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du Code de ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCALITAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans ce dossier toute modification apportée à l'installation électrique; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

RAPP.ELSS1.02

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09
info@electro-test.be

Dexia 068-21 17692-15
www.electro-test.be

KBC: 734 1126000-33
IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
APA Brussel

